



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-8631AU2253

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	FRIATEC AG Steinzeugstr. 50, D-68229 Mannheim
Distributor <i>Vertreiber</i>	FRIATEC AG Steinzeugstr. 50, D-68229 Mannheim
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: HDPE shut-off valve (4394)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	ball valve made of PE 100
Model <i>Modell</i>	FRIALEN-Kugelhahn
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 1701332-1332-3 from 08.06.2017 (OFM)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Date of Expiry / File No. 28.07.2020 / 17-0369-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

01.08.2017 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
FRIALEN-Kugelhahn	nominal diameter: 180 mm	
FRIALEN-Kugelhahn	nominal diameter: 200 mm	
FRIALEN-Kugelhahn	nominal diameter: 225 mm	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Maximum operation pressure (MOP): 10 bar